

# Passive oder Aktive Lagerung

passiv

Wählen Sie bereits vor Erstellung der Gefährdungsanalyse den richtigen Sicherheitsschrank - **inklusive der notwendigen Dokumentation** - aus.

- Lagern Sie brennbare Flüssigkeiten in offenen, nicht original verschlossenen Gefäßen?
- Füllen Sie die Gebinde im oder am Sicherheitsschrank ab- bzw. um?

Sollten Sie eine der Fragen mit JA beantwortet haben, lagern Sie bereits **AKTIV!**

oder

Bei der aktiven Lagerung sind neben der TRbF 20 Anhang L noch zusätzliche Anforderungen aus den Richtlinien TRbF 30, BGR 120, TRGS 526, BGR 132 bzw. TRBS 2153 und DIN EN 60079-10 zu berücksichtigen.

Nutzen Sie daher jetzt die

**zertifizierten Systemlösungen**

zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen!

Das Zertifikat vom TÜV Süd ist dabei ein wichtiger Baustein in Ihrer Gefährdungsanalyse.

Die Systemlösungen für die aktive Lagerung ab Seite 149.

aktiv

